



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204

Rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 ze dne 30.8.2006

Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5a/2011/080-017058

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Atypické požární uzávěry otvorů ventilačních systémů (bez navazujícího potrubí), typ PSUM-90

jsou uzávěry otvorů ventilačních systémů (bez navazujícího potrubí) v požárně dělících konstrukcích, výtahových a jiných šachtách, kabelových a jiných kanálech, kde zabraňují šíření tepla a zplodin hoření. Uzávěry lze zabudovat do stěnové masivní či sádkartonové konstrukce nebo stropní betonové konstrukce. Listy uzávěru uzavírají samočinně průchod vzduchu pomocí uzavíracího zařízení, které je uvedeno v činnost uvolněním tavné pojistky nebo přerušením napájení servopohonu. Nedílnou součástí uzávěru jsou krycí mřížky. Klasifikace požární odolnosti požárních uzávěrů PSUM-90 podle ČSN EN 13501-2 je **E90/ EI₁90/ EI₂90/ EW90**. Konstrukce uzávěrů jsou druhu **DP1** (podle ČSN 730810).

Žadatel – výrobce:

MANDÍK, a.s.

IČ: 26718405
Adresa: Dobříšská 550, 267 24 Hostomice
Výrobna: Hostomice
Adresa: Dobříšská 550, 267 24 Hostomice
Zakázka: Z080110302

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:

STO č. 080-017056 ze dne 14. listopadu 2011

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 080-017057 ze dne 16. listopadu 2011, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5a výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Praha, 16. listopadu 2011



Ing. Jaroslav Urban
zástupce vedoucího autorizované osoby 204